



**Zertifikat Nr.: 0904-5544**

Antragsteller: Siemens Schweiz AG, Sennweidstrasse 47, CH- 6312 Steinhausen

vom: 16.04.2009

Gestützt auf das Reglement ZW 101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Mischerventile

Bezeichnung: Dreiwegventile (Verteil- und Mischventile mit Motorantrieb)

Typen: VXG41.1301, -1401, -1501, -2001, -2501, -3201, -4001, -5001

DN: 1/2" ... 2" PN: 16 tmax= 90°C

Zertifizierungsgrundlage: In Anlehnung an SVGW ZW 102/1 (07/15), ZW 102/2 (07/16), DIN 3546, E-DIN 3433, DIN 1988

Gültigkeit: 30.09.2021

Bemerkungen / Auflagen:

Armaturengeräuschgruppe I (DN 1/2", 3/4"), II (DN 1", 1 1/4")

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez  
Leiter

Rubrik: Mischerventile

Bezeichnung: Dreiwegventile (Verteil- und Mischventile mit Motorantrieb)

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
VXG41.1301	1/2"	16	90	I			-	
VXG41.1401	1/2"	16	90	I			-	
VXG41.1501	1/2"	16	90	I			-	
VXG41.2001	3/4"	16	90	I			-	
VXG41.2501	1"	16	90	II			-	
VXG41.3201	1 1/4"	16	90	II			-	
VXG41.4001	1 1/2"	16	90	-			-	
VXG41.5001	2"	16	90	-			-	